

Sistemas Sépticos E Inundaciones

Las lluvias torrenciales, las inundaciones graves u otros tipos de situaciones de emergencia pueden dañar los sistemas de alcantarillado y provocar un desbordamiento de aguas residuales sin tratar en las comunidades y el medio ambiente. Evite siempre el contacto con cualquier agua de inundación que pueda estar contaminada con aguas residuales.

Un sistema séptico bien mantenido y construido resistirá mejor las inundaciones. Es necesario realizar inspecciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento. Durante las inundaciones, el suelo puede saturarse, impidiendo el correcto funcionamiento del sistema. Por ejemplo, una fosa séptica puede derrumbarse o salirse de su posición. Algunas señales de que un sistema séptico no funciona correctamente son:

1. Los lavabos y/o inodoros desaguan lentamente
2. Los desagües del suelo rebosan
3. Las aguas residuales se hacen visibles en el suelo fuera de la vivienda

Antes De Una Inundación

Para preparar su sistema séptico antes de una inundación u otro suceso de emergencia:

1. Selle la boca de acceso y/o los orificios de inspección para evitar que el exceso de agua entre en la fosa séptica.
2. Asegúrese de que su fosa séptica está al menos medio llena para evitar que se colapse o flote.
3. Si su sistema séptico requiere electricidad
 - a. Apague la bomba en la caja del circuito antes de que se inunde la zona, y
 - b. Impermeabilice todas las conexiones eléctricas para evitar descargas eléctricas o daños en el cableado, las bombas y el sistema eléctrico.

Durante Una Inundación

1. Durante una inundación, reduzca la cantidad de agua utilizada limitando la descarga del inodoro, el lavavajillas, el lavado de ropa y la ducha.
2. Evite el contacto con cualquier agua estancada que pueda contener aguas residuales.

Después De Una Inundación

1. Después de que las aguas hayan retrocedido, revise el sistema en busca de líneas rotas o aguas residuales en la superficie.
2. Corrija cualquier problema antes de usar el sistema.
3. Evite el contacto con cualquier dispositivo eléctrico del sistema séptico hasta que esté seco y limpio.
4. No bombee el tanque séptico más de la mitad o el tanque puede salir flotando del suelo.
5. Reduzca todo el uso de agua no esencial, incluido el lavado de platos, el lavado de ropa y la ducha.
6. Descargue los inodoros lo menos posible o use un inodoro temporal.

Si sospecha que el sistema séptico está dañado, haga que lo inspeccionen y reparen profesionalmente. Comuníquese con nuestra División para obtener ayuda con los permisos.

Grounded in Health